Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 , E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №204/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №101»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «01» сентября 2022 года №204* в период с *15* час. *00* мин. «*12*» *сентября* 20*22* года по *15* час. *00* мин. «*21*» *сентября* 20*22* года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Озеровым Ильей Александровичем проведена плановая (~~внеплановая~~) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №101» (далее – МДОУ «Детский сад №101»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150062, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д.29А* обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: *заведующий МДОУ «Детский сад №101» Воропанова И.В., заместитель заведующего МДОУ «Детский сад №101» по АХР Бруданова Н.Ф.*

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации из помещения спортивного зала (2-ой этаж здания МДОУ «Детский сад №101») на лестницу 3-го типа хранится батарея и строительный мусор, что препятствует безопасной эвакуации людей.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.03.2023г.	
2.	На путях эвакуации (на 1-ом этаже здания МДОУ «Детский сад №101» в группе №12 в спальном помещении) расположена детская кровать, препятствующая безопасной эвакуации людей на улицу.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.03.2023г.	
3.	На дверях сарая, расположенного на уличной территории МДОУ «Детский сад №101», используемого для складирования различных предметов,	п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от	12.03.2023г.	

	хозяйственного инвентаря отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	16.09.2020г. №1479)		
4.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из помещения лаборатории и спален групп №1, №2, №9 здания МДОУ «Детский сад №101» непосредственно на улицу.	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.03.2023г.	
5.	Под лестницей (на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №101» рядом с группой №9) устроено подсобное помещение и производится хранение вещей и мебели.	п.п. «к» п. 16 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.03.2023г.	
6.	На 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №101» в столовой для работников учреждения находится включенный в сеть электроприбор без присмотра (электрический чайник).	п.п. «и» п. 35 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	12.03.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №101»
Воропанова И.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

«21» *сентября* 20 22 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Озеров И.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«21» *сентября* 20 22 г.